



CERT

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NG-4396AQ1291

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gasversorgung <i>products of gas supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	müller co-ax ag Gottfried-Müller-Straße 1, D-74670 Forchtenberg
Vertreiber <i>distributor</i>	müller co-ax ag Gottfried-Müller-Straße 1, D-74670 Forchtenberg
Produktart <i>product category</i>	Gasarmaturen: Absperrventil mit Motor-/Magnet-/Pneumatikbetätigung (4307)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	2/2-Wegeventil, spannungslos geschlossen
Modell <i>model</i>	MK/FK 15 NC Ex (E/2E)
Prüfberichte <i>test reports</i>	Ergänzungsprüfung: V-A 1099-05/17 vom 14.07.2017 (TSG)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DIN EN 16678 (01.02.2016) DIN EN 13611 (01.12.2011)

Ablaufdatum / AZ
date of expiry / file no.

30.09.2021 / 17-0954-GNV

15.12.2017 Rie A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013
akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und
Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN
ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply
industry.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Gasart <i>gas category</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
Brenngase nach G260	

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
MK/FK 15 NC Ex (E/2E)	Nenndruckstufe: PN 40 Nennweite: DN 15 Umgebungstemperaturbereich: -15...+80 °C	

Ausführungsvariante <i>type variation</i>	Erläuterungen <i>explanations</i>
MK 15 NC...	Anschlussart: Innengewinde G 3/8, G 1/2, G3/4
FK 15 NC...	Anschlussart: Flanschanschluss DN 15, PN 40

Verwendungshinweise / Bemerkungen <i>hints of utilization / remarks</i>
Elektrische Daten: wahlweise 24, 48, 98, 110, 200, 220 V DC Zul. Betriebsüberdruck: 16 bar Antrieb: elektromagnetisch Einbaulage: beliebig Die induktiven Näherungsschalter dürfen nur für Anzeigezwecke verwendet werden.

01/11/2011