

ZERTIFIKAT

Zertifikatinhaber	müller co-ax ag Gottfried-Müller-Straße 1 74670 Forchtenberg
Produkt	Sicherheitsabsperreinrichtungen für Feuerungsanlagen
Typ, Modell	FK 25 DR
Erläuterungen zum Typ	Sicherheitsabsperreinrichtung, Schnellschlussvorrichtung
Prüfgrundlage(n)	DIN EN ISO 23553-1:2009-10 Zertifizierungsprogramm Sicherheitsabsperreinrichtungen für Feuerungsanlagen mit flüssigen Brennstoffen (2010-06)
Konformitätszeichen	
Registernummer	5S071
Gültig bis	2018-03-31
Nutzungsrecht	Dieses Zertifikat berechtigt zum Führen des oben stehenden Konformitätszeichens in Verbindung mit der genannten Registernummer. Weitere Angaben siehe Anhang.

ANHANG

Seite 1 von 1

Zertifikat	5S071 von 2013-04-10
Technische Angaben	Ausführungsart: FK 25 DR, FK 25 DR P, FK 25 DE E Medium: Heizöl EL, M, S, Flüssiggas in der Flüssigphase Anschlüsse: Eingang und Ausgang: Flansch DN 25 PN 40 zul. Umgebungstemperatur: -10 °C bis +60 °C max. Betriebsüberdruck: 40 bar max. Mediumstemperatur: 140 °C
Prüflaboratorium/ Überwachungsstelle	TÜV SÜD Industrie Service GmbH Prüflabor für Kälte-, Klima- u. Wärmetechnik Ridlerstraße 65 80339 München
Prüfbericht(e)	V-A 1082-01/08 von 2008-02-04 Ü 1812-01/08 von 2008-12-04 V-A 1082-02/11 von 2011-12-09 Ü 2034-16/12 von 2012-11-28 V-A 1047-03/13 von 2013-03-01 Datenblatt von 2013-02-01